

## SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01/13

1. *Druhový a obchodný názov výrobku:* **požiarny uzáver so sklápacími schodíkmi typu, typ LMF a LWF** (názov výrobku: strešné ohňovzdorné segmentové schody LMF a LWF).
2. *Typ, číslo výrobnej dávky/ sériové číslo umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:* **zhodné s číslom na identifikačnom štítku schodov** – nižšie príklad štítku:



3. *Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:* **STN 74 6481:2000, STN 74 6481:2000/Z1:2003 a STN 74 6481:2000/Z2:2006**
4. *SK Technické posúdenie:* -
5. *Zamýšľané použitie výrobku:* **Výrobok sa používa v interiéri budov, kde je potrebný vodorovný požiarny uzáver s deklarovanou požiarnou odolnosťou podľa STN EN 14600. Uzáver so sklápacími schodami zabezpečuje prístup do priestoru nad uzáverom so schodíkmi. Predpokladá sa málo časté otváranie a uzavretie výrobku musí byť zabezpečené po každom otvorení.**
6. *Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:* **FAKRO Sp. z o.o. (IČO 490008737), ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Poľsko**
7. *Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:* -
8. *Uplatnený systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z:* **systém I**
9. *Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:*  
**SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku č. SK01-ZSV-0313 (dátum 07.11.2013) – FIRES, s.r.o., Osloboiteľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko, autorizovaná osoba SK01.**
10. *Deklarované parametre*

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške	P. č. lab.
Druh konštrukčného prvku	D3		
Samočinné uzavretie v prípade požiaru	Bez stanovenia parametra (predpokladná sa málo časté otváranie a uzavretie výrobku po každom otvorení)		
Uvoľňovanie nebezpečných látok – emisia formaldehydu (týka sa Požiarného uzáveru so sklápacími schodíkmi, typ LWF)	Z hľadiska uvoľňovania nebezpečných látok, sú materiály a komponenty Požiarného uzáveru so sklápacími schodíkmi, typ LWF vhodné na použitie v interiéri	Určenie typu výrobku č. C01/13/0020/2401/SC	FIRES, s.r.o., Osloboiteľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Výhotovenie výrobku – rozmery: šírka, výška	Výrobok neobsahuje ostré hrany a spoje. Riziko poranenia alebo poškodenia šiat pri kontakte s výrobkom je minimálna.		
požiarna odolnosť - požiarny uzáver so sklápacími schodíkmi typu, typ LWF	E 30-C0/EI <sub>1</sub> , 30-C0/EI <sub>2</sub> , 30-C0 / EW 30-C0	Klasifikácia č. NP-6050/13/R05NPe - 30.04.2013.	ITB, ul. Ksawerów 21, Warszawa, Poľsko
požiarna odolnosť - požiarny uzáver so sklápacími schodíkmi typu, typ LMF	E 120-C0/EI <sub>1</sub> , 60-C0/EI <sub>2</sub> , 120-C0 / EW 60-C0	FIRES-JR-004-11-NURS – 31.01.2011	FIRES, s.r.o., Osloboiteľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísala za a v mene výrobcu:



Ewa Łukaszczyk-Haslik  
Vedúca odd. Certifikácie a kontroly kvality

Nowy Sącz, 28.11.2013