

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01/13

1. *Druhový a obchodný názov výrobku:* **požiarny uzáver so sklápacími schodmi LUSO PP alebo LSF**
2. *Typ, číslo výrobnej dávky/sériové číslo umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:* LUSO PP alebo LSF 700 x 500 až 1200 x 700
3. *Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:* **STN 74 6481:2000, STN 74 6481:2000/Z1:2003 a STN 74 6481:2000/Z2:2006**
4. *SK Technické posúdenie:* -
5. *Zamýšľané použitie výrobku:*
 - Výrobok sa používa ako požiarny uzáver pre uzatváranie revízných otvorov do inštalačných, výtahových, elektroinštalačných šachiet a pod., alebo ako požiarny uzáver stropu rodinných domov, obytných, administratívnych a polyfunkčných objektov;
 - Výrobok sa používa ako trvalo uzatvorený uzáver s občasným otvorením (pri oprave a kontrole technického alebo technologického zariadenia, a pod.), výnimkou je protipožiarny uzáver, zabudovaný v strope rodinného domu;
6. *Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:*

J. A. P. spol. s r.o.
Prerov III-Lověšice č. p. 67, 750 02 Prerov 2, Česká republika
IČO : 43541763
7. *Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:* -
8. *Uplatnený systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z: systém I*
9. *Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:*

SK Certifikát zhody č. SK01-ZSV-0128 (dátum 26.03.2007) – FIRES, s.r.o., Osloboiteľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko, autorizovaná osoba SK01.
10. *Deklarované parametre*

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške	P. č. lab.
Druh konštrukčného prvku	D2		
Samočinné uzavretie v prípade požiaru	Bez stanovenia parametra (predpokladná sa málo časté otváranie a uzavretie výrobku po každom otvorení)	Určenie typu výrobku č. C01/07/005/2801/SC	FIRES, s.r.o., Osloboiteľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Vyhotovenie výrobku – rozmery: šírka, výška	Výrobok neobsahuje ostré hrany a spoje. Riziko poranenia alebo poškodenia šiat pri kontakte s výrobkom je minimálna.		
požiarna odolnosť - požiarny uzáver so sklápacími schodmi tyLUSO PP alebo LSF	E 60-C0/EI ₁ 20-C0/EI ₂ 60-C0 / EW 60-C0	PK2-08-06-007-C-2	PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00 Praha 9

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Datum : 1.10.2013

Adam Shampan

Jednatel společnosti



"J. A. P." spol. s r.o.
Prerov III - Lověšice Nivky č.p. 67
750 02 PŘEROV
tel./fax 581 706 014 tel./zázn. 581 706 017
IČ: 435 41 763 DIČ: CZ43541763